

書 名：2023 年版ビル管理試験完全解答

発 行：2022 年 12 月 25 日 第 1 版第 1 刷発行

ISBN：978-4-274-22989-3

発生 刷数	頁数 位置	正誤内容		備考
		誤	正	
1 刷	p.53 問 題 176	(4) 殺鼠剤は選択毒性が <u>高く</u> ，ヒトに対しては <u>低毒である</u> ．	(4) 殺鼠剤の <u>多く</u> は選択毒性が <u>低く</u> ，ヒトに対して <u>強い毒性を示す成分が多い</u> ． <u>ただし，製剤中の有効成分濃度が低く抑えられており，ヒトとネズミでは体重差があるので，誤食による影響は少ない</u> ．	
1 刷	p.124～ p.125 問題 83	(2) 重量床衝撃音は，衝撃源自体の衝撃力が高周波数域に主な成分を含む． (4) 重量床衝撃音の対策として，床躯体構造の曲げ剛性の増加がある．	(2) 重量床衝撃音は，衝撃源自体の衝撃力が高周波数域に主な成分を含む． (4) 重量床衝撃音の対策として，床躯体構造の曲げ剛性の増加がある．	
1 刷	p.135 問 題 124	(4) <u>雨水</u> 処理において，消毒装置は雨水貯留槽の下流側に設置する．	(4) <u>雨水</u> 処理において，消毒装置は雨水貯留槽の下流側に設置する．	