

「ラクラクわかる！5類消防設備士 集中ゼミ」正誤表（第1版第2刷用）

頁	当該箇所	誤		正		
23	問 1 解説	…消火活動上必要な施設…		…消防用水…		
28	下から 2 行目	…1000 m ² を超える…		…1000 m ² 以上…		
29	問 1 解説(4)	…1000 m ² を超えた…		…1000 m ² 以上の…		
40	表 1 最終行	特定一階段等防火対象物		直通階段が 2 未満の防火対象物		
44	表 1 下 3 行目	…経路に設けられている。扉等…		…経路に設けられている扉等…		
45	表 2 3～7 行目 【※条件の行位置 を変更(線部 は修正もあり)】	条 件		消防法施行令別表第1の区分		
				(1)項から (8)項	(9)項から (11)項	(12)項及び (15)項
		直通階段が避難階段又は特別避難階段である。		○	○	○
		バルコニー…に到達できる。		○	○	○
		壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料であるか、スプリンクラー設備が、…基準の例により設けられている。		○	○	－
		開口部に特定防火…又は床で区画されている。		○	＝	＝
		上記で区画された部分の収容人員が、…の数値未満である。		○	－	－
46	下から 2 行目	…ある場合、避難器具…		…ある場合、表 6 の条件を満たせば避難器具…		
62	表 3 6 行 1 列目	…縦棒及び横棧縦棒及び横棧の…		…縦棒及び横棧、縦棒及び横棧の…		
64	(1)⑩2 行目	…設る。…		…設ける。…		
69	表 2 落下衝撃降 下試験の左列	…を加えて 50 cm 自由落下…		…を加えて 25 cm 自由落下…		
77	問 1 問題文	…正しいものはどれか。		…書かれたもので誤りはどれか。		
82	表 3 上ぶた右列	1.5 mm 以上		2.0 mm 以上 ^(注)		
	欄外【※ 追加】	(注) 補強等の措置を講じて強度等が板厚 2.0 mm と同等以上となった場合は 1.5 mm 以上				
87	下から 2 行目	…基準基準…		…設置基準…		
91	問 2 問題文	…設計荷重…		…負荷荷重…		
141	図 6 真ん中の式	$R_a = W + \frac{r_2}{l}$		$R_a = W \times \frac{r_2}{l}$		
	図 6 下の式	$R_b = W + \frac{r_1}{l}$		$R_b = W \times \frac{r_1}{l}$		
151	問 2 (2)	…折れ曲がる象を…		…折れ曲がる現象を…		
162	⑮	弾性限度内		比例限度内		
175	下から 3 行目	既定の深さ…		規定の深さ…		
192	下から 6～7 行目	…必要となります。そして、200 人を超えてい ませんので、合計台数は 1 台になります…		…必要ですが、この建築物は直通階段が 1 つしかありませ んの10 人以上からとなります。そして、100 人を超えて いますので、合計台数は 2 台になります…		
196	問 4 (1)	博物館		劇場		
215	問 2 (2)	3680 N		3680 N・m		
217	問 7 (3)	…2 週間…		…4 日…		

218	問 10 問題文	…設置義務のあるもの…	…設置義務のないもの…
224	問 36 (3)	…軟らかくするために行われる。長時間加熱した後に徐々に冷却する。	…軟らかくし、材料の組織を安定させる。
225	問 43 (1)～(4)	kN/cm^2	kN
231	問 1 解説	権原	権限
	問 10 解答	(3)	(4)
	問 12 解説	団体客の規定はありません。	主として団体客を宿泊させるものは、 3 m^2 で除する。
236	問 2 (1) 1 行目	0.432 kN	$0.432 \text{ kN}\cdot\text{cm}$
	問 2 (1) 3 行目	$0.432 \text{ kN}\cdot\text{m}$	

オーム社 (180425) ISBN : 978-4-274-21919-1