

「これだけ覚える！給水装置工事主任技術者試験（改訂3版）」正誤表（第1刷用）

頁	当該箇所	誤	正
74	上から6行目	…音聴, 電動ドリルでの試験穿孔…	…音聴, 試験掘削…
121	上から5行目	…所用水量…	…所要水量…
122	下から4~5行目	イ 建物の階層が多い場合, 又は一時に多量の水を使用する需要者に対して給水する方式である。	イ 一時に多量の水を使用するとき, 又は, 使用水量の変動が大きいときなどに配水管の水圧低下を起こす場合に用いられる。
199	上から1行目	…押棒を下げ…	…押棒を上げ…
224	上から17、21行目	3,000万円以上	4,000万円以上
	上から19行目	4,500万円以上	6,000万円以上
225	上から4行目	…特定建設業者は, …	…特定建設業者(管工事業の場合)は, …
	上から5行目、 下から3、6行目	3,000万円以上	4,000万円以上
	上から8行目	2,500万円以上	3,500万円以上
	上から9行目	5,000万円以上	7,000万円以上
	下から5行目	3,500万円 5,900万円	4,500万円 6,900万円
226	図8-2 2段目	A社請負金額8,000万円	A社請負金額9,500万円
	図8-2 3段目左	B社下請金額3,500万円	B社下請金額4,500万円
	上から1,10行目	2,500万円以上	3,500万円以上
	上から16行目	2,500万円未満	3,500万円未満
	上から3,6,8行目	3,000万円以上	4,000万円以上
	上から6,8,10行目	3,500万円	4,500万円
227	上から8行目	2,500万円未満	3,500万円未満
240	下から1行目	3,000万円以上	4,000万円以上
241	下から2行目	2,500万円以上	3,500万円以上