

「ラクラク解ける！5 類消防設備士 合格問題集」正誤表（第 1 版第 1 刷用）

頁	当該箇所	誤	正
36	上の表 3 行目	…750N の圧縮荷重。	…750N の引張荷重。
70	問 54(4)	…らせん式、蛇行式構造のものが、おのおの入口…	…らせん式構造で、入口…
72	下の図	緩降機には B、金属製避難はしごには A が付記される	アルファベットは日本消防検定協会のロット番号
90	図 1 キャプション	図 1 垂直式救助袋	図 1 斜降式救助袋
91	問 18(3)およびその解説	…地上にいる展張作業者…	…誘導ロープの先端に付いている砂袋をひさし等にひっかからないよう…
	【※計 2 か所】	…袋本体を誘導…	…展張しやすく…
	問 18 解説	【※ 下から 1、2 行目の間に追加】 また、垂直式のロープの全長は袋の長さと同等以上になる。	
117	問 2 (3)	…消防団員…	…防火対象物の関係者…
	解説 (3)	…消防吏員…	
125	下から 8 行目	…点検等(工事および整備は含まず)	…点検及び整備(工事は含まないが整備は含む)
150	(5)口のます目	【※ 背景が濃い色網がけ】	【※ 背景は白】
151	(9)と(16)およびその口のます目	【※ 背景が白】	【※ 背景は濃い色網がけ】
154	下から 1～2 行目	…避難はしごは地階から 3 階まで設置可能です。p. 148…	…避難はしごは設置義務のあるすべての階に設置可能です。ただし、4 階からは、規則第 27 条によるはしご(例:ハッチ式)となります。p. 148…
185	下から 5～6 行目	10 人	20 人
187	上から 1 行目	…(6)項ニに該当…	…(6)項ハに該当…
	上から 7 行目	(4) ベランダ①、③、また②の窓も理想的です。	(4) ①、②、③。
192	問 4 1 行目	…質量…	…重量…
193	問 9 (3)	…硫黄…	…亜鉛…
197	問 26 1 行目	…消防設備すべてを…	…消火器具を…
202	問 7 解説 9 行目	$Z = \frac{td^3}{32}$	$Z = \frac{\pi d^3}{32}$
203	問 14 解説	…動作式…	…固定式…
205	問 29 解説 1 行目	はしごは 3 階まで設置可能	原則として、はしごは 3 階まで設置可能。ただし、固定式またはハッチ式のつり下げはしごは 4 階以上でも設置可能
	問 32 解説 1 行目	(2)(1)項イ…	(2)(12)項ロ…