

「甲種特類消防設備士 特選問題集」正誤表（第1版第1刷用）

当該箇所	誤	正
32 頁 問 20(1) 4 行目	…消防設備上以外は…	…消防設備士以外は…
35 頁 問 24(2) 2 行目	…部分が損しない…	…部分が存しない…
40 頁 問 32(3) 2 行目 解説 2 行目	個別検定	型式適合検定
51 頁 問 47(4) 1 行目	500 人	800 人
95 頁 問 38(1)および(2)	幅射熱	輻射熱
139 頁 問 8(3)	…全域放出方式, 局所放出方式及び移動式のものがある.	…全域放出方式及び局所放出方式のものがある.
149 頁 問 23(1) 2 行目	110m	10m
162 頁 問 43(4)	部品は, 機能に異常を生じないように的確に, かつ, 容易に緩まないように取り付けること.	主要部は, 不燃性又は難燃性の材料でつくること.
163 頁 問 45(4) 1 行目	0.4m	0.45m
165 頁 問 48 解説	…面積は, 1500 m ² 以下としなければならない.	…面積については住戸, 共用室及び管理人室にあっては 150 m ² 以下, その他の部分にあっては 500 m ² 以下であり, かつ, 当該警戒区域が特定共同住宅等の二の階にわたる場合又は階段及び傾斜路並びにエレベーターの昇降路, リネンシュート, パイプダクトその他これらに類するものの部分に煙感知器を設ける場合となっている.
171 頁 問 56(1)	起動装置	手動起動装置
171 頁 問 56(4)	排煙設備	加圧防排煙設備