

「ラクラクわかる！ 3類消防設備士 集中ゼミ」正誤表（第1版第1刷用）

頁	当該箇所	誤	正
viii	最下行	さらに実技試験の「鑑別等」の一部が免除となります。	【削除】
12	下から6行目	b) 要介護施設《(6)項口》	b) 要介護施設《(6)項イ(1)～(3)、(6)項口》
	下から3～5行目	e) (6)項(イ、ハ)、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項 注) 上記 e) は、利用者を入居または宿泊させる場合にかぎります。	e) (6)項ハ、f) (16)項イ、(16の2)項、(16の3)項 注) 上記 e) は、利用者を入居または宿泊させる場合にかぎります。また、f) は、b)～e) がある場合にかぎります。
22	下から2行目	簡易消火設備	簡易消火用具
26	下から2行目	日本消防検定協会	日本消防検定協会
115	問4解答	(4)イ	(4)エ
172	表1(2)	標識灯	表示灯
173	問1図		
189	問2解説2～3行目	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
248	図の貯蔵タンク上	【長方形内に「×」を入れる】	

オーム社(180105) ISBN : 978-4-274-21873-6