

■正誤表

「絵とき電験三種入門テキスト自由自在（第8版）」（平成25年10月25日第8版第1刷・第2刷用）

頁・該当箇所	誤	正
p. 75 上から17行目 【答】(2) の式中 ※1刷のみ	$N \leq N_s \frac{H^{5/4}}{P^{1/2}} = \underline{109.7} \frac{256^{5/4}}{\sqrt{40000}} = \underline{109.7} \frac{1024}{200}$ $= \underline{562} [\text{min}^{-1}]$	$N \leq N_s \frac{H^{5/4}}{P^{1/2}} = \underline{120.4} \frac{256^{5/4}}{\sqrt{40000}} = \underline{120.4} \frac{1024}{200}$ $= \underline{616} [\text{min}^{-1}]$
p. 75 上から24行目 ※1刷のみ	になり， $N = \underline{612}$ より小さく，	になり， $N = \underline{616}$ より小さく，
p. 76 QUESTION (1) B	特殊なタン <u>カ</u> が必要	特殊なタン <u>ク</u> が必要
p. 218 最下段	ANS (1) <u>D</u> (2) B	ANS (1) <u>B</u> (2) B
p. 219 上から7行目	(1) <u>48</u> 時間以内の報告：事故の発生を知ったとき から <u>48</u> 時間以内に…	(1) <u>24</u> 時間以内の報告：事故の発生を知ったとき から <u>24</u> 時間以内に…
p. 296 問1 図中の下部	給水ポンプの左 復水のエンタルピー「 i_2 」	給水ポンプの左 復水のエンタルピー「 i_3 」
p. 404 問1 上から4行目	処理 (D(<u>1</u>)→W) の実行回数…	処理 (D(<u>I</u>)→W) の実行回数…
p. 416 問2 選択肢 (5)	電気用品安全法の適用を受ける <u>二</u> 種絶縁の構造	電気用品安全法の適用を受ける <u>2</u> 重絶縁の構造

注：p. 218 と p. 219 の箇所は、平成28年4月改正の電気関係報告規則第3条第2項により、速報の報告期限が「48時間以内」から「24時間以内」に変更されたため訂正。p. 444 の問2 及び p445 の問4 の報告期限も同様に訂正。

2019年2月28日，オーム社