


「ラクラクわかる！1類消防設備士 集中ゼミ」正誤表 （第1版第3刷用）

頁	当該箇所	誤	正
viii	(3)② 3行目	さらに実技試験の「鑑別の一部」が免除となります。	【※削除】
4	表1 下から5段目	侵入口	進入口
		侵入場所	進入場所
5	問2 選択肢(3)	侵入口	進入口
		侵入場所	進入場所
6	下から1行目	…立入検査を行うができます。	…立入検査を行うことができます。
9	問1 解説5行目	不特多数	不特定多数
13	問3 1行目	正しいものはどれか。	誤っているものはどれか。
	問3 解答	(1)	(4)
18	表1 上から5段目	二酸化炭素消火設備	不活性ガス消火設備
21	問1 解説 2行目	特定放火設備(放火戸)	特定防火設備(防火戸)
24	(1)3行目	…6ヵ以内毎に…	…6ヵ月以内毎に…
28	(2)⑤1～2行目	…免状を交付した知事あてに再交付申請をしなければなりません。	…免状を交付、または書換えをした知事あてに再交付申請をすることができます。
29	問2 選択肢(1)	…しなければならない。	…することができる。
33	問3 選択肢(2)	(2)屋外消火設備…	(2)屋外消火栓設備…
34	下から3行目	…複合用途火対象物…	…複合用途防火対象物…
	下から1行目	…6-1-1.5、…	…一般6-1-1.5、…
41	問1 選択肢(4)	小型消火設備	小型消火器
44	図1 テスト放水口	【※ 常時開(白い三角)】	【※ 常時閉(黒い三角)】
48	表1 4行目	放射圧力範囲	放水圧力範囲
49	問1 選択肢(3)		
56	(1)②2行目	定格揚程	定格全揚程
72	⑨	加圧送水措置…	加圧送水装置…
74	下から5行目	感熱部	感熱体
77	問1 選択肢(3)ウ	一斉開放弁作動	一斉開放弁開放
	問1 選択肢(4)ウ		
	解説 下から1行目	…一斉開放弁を作動…	…一斉開放弁を開放…
81	問2 解説1行目	流水検知器	流水検知装置
84	上から4行目	…開放弁(b)が作動…	…開放弁(b)が開放…
	下から1行目	加圧開放型	加圧開放式
90	表2 開放型ヘッド(舞台部が10階以下)	L=(最大設置階の個数×1.6)…	L=(最大放水区域の設置個数×1.6)…
93	図3 右端	タンバクル付吊金具	ターンバックル付吊金具
	問1 選択肢(3)	(小弁)	(子弁)
	問1 解説		
99	図3 右端	タンバクル付吊金具	ターンバックル付吊金具

頁	当該箇所	誤	正
100	(1)1行目	レッスン 3-14	レッスン 3-13
	下から 4 行目	0.7 m 以上	0.75 m 以上
102	下から 6 行目、図 4	区画境界線	区画境界堤
103	問 3 選択肢(1)	区画境界線	区画境界堤
109	問 1 選択肢(4)	…天井下に幅、幅…	…天井下に、幅…
	問 2 選択肢(2)	本籍	本箱
116	④	0.7m	0.75m
118	上から 2 行目	…消火薬剤(強化液など)を放水…	…消火薬剤(強化液など)を放出…
120	上から 2 行目	…消火薬剤を放水…	…消火薬剤を放出…
	上から 4 行目	…自動的に放水…	…自動的に薬剤を放出…
128	表 1 最下段「時間容量」	なし	30 分間以上
129	問 1 解説(4)	蓄電池設備はアンペア容量〔Ah〕であり、時間容量はありません。	蓄電池設備の時間容量は、30 分以上です。
158	上から 6 行目	…対抗するように…	…対向するように…
159	問 1 解説 3 行目	3000	3300
181	問 1 選択肢(4)	(4)焼き慣らし	(4)焼きならし
195	問 2 図 B	ブレーパイプ	プレーパイプ
198	図の下 3 行目	j)水温上昇防止逃し管	j)水温上昇防止用逃し管
201	問 1 解答①、解答⑩	消防配管内、消防管内	消防用配管内
203	問 1 解答⑨	…地区ベル(③)を鳴動させ、流水検知装置の圧力スイッチからの信号を受信して電磁弁(⑥)を作動させる。	…電磁弁(⑥)を作動させ、流水検知装置の圧力スイッチからの信号を受信して地区音響装置(③)を鳴動させる。
210	図 8 表題、表 1 図 8	ハンドル	開栓器
211	解答(8)		
215	問 1 解説 1 行目	シーリング	シーリングプレート
235	問 1 解答(1)	1/2D	D/2
240	図 3 表題	ピトーゲージと測定方法	ポンプの揚程曲線
244	図 1 左下	フレキシブル継手	可とう継手
246	上から 11 行目	地区鳴動装置	地区音響装置
	上から 13 行目	自動警報装置付圧力計	流水検知装置付圧力計
	図 1 左中央	流水検知装置(自動警報装置)	流水検知装置
250	下から 11 行目	地区鳴動装置	地区音響装置
254	図 2	【※右記のように図を修正】	 ● 図 2 呼水槽まわりの配管(手順 2) ●

頁	当該箇所	誤	正
261	問 1 図中	【※右記のように図を修正】	
262	図 2 下方 【2 か所】	【※下記のように図を修正 （左の仕切弁の記号:「閉」→「開」）、 （右の仕切弁の記号:「開」→「閉」）】	 ●図 2 手順 2●
265	問 1 解答（1）3 行目	呼水槽付止水弁が常時閉となっている。	【※削除】
275	問 8 選択肢（3）	屋内消火全	屋内消火栓
277	問 17 1 行目	屋内消火栓設備の能力…	消火栓設備のノズルの放水性能…
	問 17 2 行目	消火栓入口の圧力　消火栓入口の流量	放水圧力　放水量
	問 17 選択肢（4）	補助散水栓	易操作性 1 号消火栓
		0.17～0,7MPa　90L/min	0.17～0.6MPa　130L/min
279	問 26 選択肢（4）	…油分分離装置付…	…油分離装置付…
289	問 17 解答	（1）	（2）
	問 17 解説	（2）は消火栓入口の流量が誤りで 70 L/min が正しい。（3）は放水量が誤りで 350 L/min が正しい。（4）は放水圧力、放水量ともに誤りで、（2）の 2 号消火栓と同じ規格です。	（1）は放水量が誤りで 130 L/min が正しい。（3）は放水量が誤りで 350 L/min が正しい。（4）は放水圧力が誤りで 0.17～0.7 MPa が正しい。
290	問 28 解説 2 行目	0.6～1.0m	0.5～1.0m
296	問 2 選択肢（4）	侵入口	進入口
		侵入場所	進入場所
301	問 27 選択肢（2）	放射圧力範囲	放水圧力範囲
303	問 34 選択肢（4）	…油分分離装置付…	…油分離装置付…
310	《条件》 5	…間仕り…	…間仕切り…
313	問 10 選択肢（4）	設置義務（2100 ㎡以上）→2700 ㎡…	設置義務（1500 ㎡以上）→2500 ㎡…

オーム社(180711)　ISBN：978-4-274-21683-1