

「1 類消防設備士 試験突破テキスト」正誤表 (改訂 5 版第 2 刷用)

当該箇所	誤	正
170 頁 例題 5 (2)2 行目	2.3m	2.6m
170 頁 例題 5 (2)3 行目	10 m ²	13 m ²
170 頁 例題 5 Hint	スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から 1 のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が 2.6m 以下で、かつ、1 のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が 13 m ² 以下となるように設けることとされている。なお、	(※左記を削除)
172 頁 例題 8 Hint 1 行目	…直接スプリンクラーは移管に…	…直接スプリンクラー配管に…
244 頁 表 4.10 「一般」の列 (2) の行	[1400]	(1000)
244~245 頁 表 4.10 「一般」の列 (11 カ所)	(1400)	(1000)
249 頁 表 4.15 「一般」の列 (6) の行 右上	3000	(※左記を削除)
256 頁 表 4.19 「ヘッドの水平距離」の列 「D 側壁型」の行	1.6m	前方 3.6m
304 頁 例題 5 1 行目	図 5.18 は、事務所ビルの…	図 5.18 は、耐火建築である事務所ビルの…

オーム社(150409)