

■正誤表

「平成 25 年度 電験三種予想問題集」 (平成 25 年 6 月 25 日第 1 版第 1 刷)

頁・該当箇所	誤	正
p. 73 問 11 選択肢(5)	(5) $\frac{2L}{9}$	(5) $\frac{2L}{3}$
p. 87 問 9 1 行目	定格容量 800 [kV・A] の変圧器 1 台を…	全負荷時の入力電力が 800 [kV・A] の変圧器 1 台を…
p. 110 問 7 選択肢(4) 4 行目	…小形, 高効率, <u>長寿用</u> の特徴を有する。	…小形, 高効率, <u>長寿命</u> の特徴を有する。
p. 196 問 15 解図	図中・無効電力の単位 <u>5400var</u> 1600var	<u>5400kvar</u> 1600kvar
p. 206 問 9 [解説] 5 行目	<u>変圧器容量</u> × (1 - 全負 荷効率) で…	<u>全負荷時の入力電力</u> × (1 - 全負荷効率) で…
p. 229 問 3 [解説] (1) 3 行目	…出力 500kW 以上 <u>に</u> 規 制緩和された。	…出力 500kW 以上 <u>から</u> 規制緩和された。