

「ラクラクわかる！6類消防設備士 集中ゼミ」正誤表（第1版第2刷用）

頁	当該箇所	誤	正
13	問3 解説	…は試験…	…は消防用設備等試験…
15	上から4、5行目【※2か所】	…複合用途防火対象物	…防火対象物
	問2 解説2行目	…収容人員30人以上…	…収容人員30人(6項口:10人)以上…
	ページ末 解答	問2-(3)	問2-(4)
18	表中 下から1行目	連結送水設備	連結送水管
19	上から6行目	連結送水管設備	連結送水管
	問1 選択肢(3)		
	問2 解説2行目		
22	上から15行目	f) 避難器具誘導灯および誘導標識 誘導灯および誘導標識、	f) 避難器具、誘導灯および誘導標識
50	下から12行目	…-25℃で…	…-20℃以下で…
51	上から3行目	…水成膜泡、合成界面活性剤泡などの 希釈水溶液…	…水成膜泡剤、合成界面活性剤などの水溶 液…
64	上から3行目	…界面活性剤…	…合成界面活性剤…
94	下から1行目	…液化炭素…	…液化二酸化炭素(液化炭酸ガス)…
106	表1 最終行	機械泡粉末消火器	機械泡、粉末消火器
116	下から6行目	…圧縮吸気…	…圧縮空気…
135	問3、問4【※5か所】	N	N/mm <sup>2</sup>
156	表1 ガス加圧式粉末消火器 の使用温度範囲	10～40℃	-10～40℃
		-20～40℃	-20～40℃
228、229、230、231	【※11か所】	窒素作用	窒息作用
251	上から3行目	…18%と(ア)…	…18%の(ア)…